

CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale

DDB/ac
PROT. *vedi segnatura*
ns. rif. 818/20 e 3450/20

Lugo

Oggetto: Procedimento relativo a richiesta di Permesso di Costruire in variante allo strumento urbanistico vigente – art. 53 della LR 24/2017 per la costruzione di edificio ad uso vendita (c2) sito in via Lasie angolo via Selice a Imola (BO) – Invio parere di competenza.

Spett.le Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - SUAP
Via Mazzini n. 4
40026 Imola (BO)

Inviata via pec a

comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spett.le Sprint Gas Spa
c/o Tecnico incaricato Ing. Iascone Antonio

Inviata via email a

antonio.iascone@ingpec.eu

Con riferimento alla nota indicata in oggetto, a seguito della presa visione degli elaborati di progetto ricevuti con nota 818 del 27/01/2020 e successivamente integrati con nota 3450 del 24/03/2020, lo scrivente Consorzio esprime, per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e solo dal punto di vista idraulico, parere favorevole in merito all'intervento in progetto, con la seguente prescrizione:

- al fine di garantire una portata allo scarico non superiore ai 15 l/s per ettaro di superficie impermeabilizzata, il tratto di fognatura bianca terminale avente funzione di limitatore di portata (dal pozzetto 1 sino al punto di scarico nella rete pubblica, come da stralcio planimetrico allegato) dovrà essere realizzato in PVC DN160 e avere comunque una lunghezza minima di 30 m; il volume di accumulo "perso" nel prolungamento verso monte della condotta a sezione ridotta potrà essere "recuperato" incrementando il diametro di alcuni dei rami della dorsale fognaria principale (da DN900 a DN1000).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
TECNICO AGRARIO
(Dott. Ing. Elvio Cangini)
documento firmato digitalmente

